



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00290

№ ПС 002999

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 22.29.29.190
код ТН ВЭД России: 3921 19 0000

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Стройдеталь». ОГРН: 1027739132662. Место нахождения: 129329, г. Москва, ул. Кольская, д.8. Фактический адрес: 129329, г. Москва, ул. Кольская, д.8. Телефон: (499) 180 52 21. Факс: (499) 180 52 21. Адрес электронной почты: info@stroydetal.ru.

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Стройдеталь». ОГРН: 1027739132662. Место нахождения: 129329, г. Москва, ул. Кольская, д.8. Фактический адрес: 129329, г. Москва, ул. Кольская, д.8. Телефон: (499) 180 52 21. Факс: (499) 180 52 21. Адрес электронной почты: info@stroydetal.ru.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ ССБК RU.ПБ10 до 25.12.2020 г., Орган по сертификации продукции «Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-10-26.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Пенополиэтиленовые изделия "Вилатерм"-а, изготовленные по ТУ 2291-009-03989419-2006 (плотностью до 50 кг/м³).
Серийный выпуск

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

группа горючести Г2 (умеренногорючий) по ГОСТ 30244-94;
группа воспламеняемости В2 (умеренновоспламеняемый) по ГОСТ 30402-96;
дымообразующая способность ДЗ (высокая) по ГОСТ 12.1.044-89;
токсичность продуктов горения ТЗ (высокоопасная) по ГОСТ 12.1.044-89

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № М337 от 20.02.2017. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», № ССБК RU.21ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А.
Акт о результатах анализа состояния производства № 244-АП/ДПБ от 23.01.2017 ОС «Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-10-26

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.03.2018 г. по 15.03.2020 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

И.И. Далбинш

(подпись)

Эксперт (эксперты)

Е.О. Варлаков

(подпись)

