



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.03.П.000910.01.13**

Дата **28. 01. 2013 г.**

На основании заявления (№, дата) **15718**

25.12.2012

Организация-изготовитель

ООО "Медиса"

Адрес: 119296, г. Москва, Университетский проспект, д. 5 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель

ООО "Медиса"

Адрес: 119296, г. Москва, Университетский проспект, д. 5 (Россия)

Наименование продукции:

Пропитка для бетона TopХард Силер (TopHard Siler)

Продукция изготовлена в соответствии с:

с ТУ 5745-013-57955084-2012 "Пропитка для бетона (ТопХард Силер)"

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Заявление, ТУ 5745-013-57955084-2012, договор поставки, этикетка, технические характеристики, доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Продукция представляет собой прозрачную жидкость - раствор прозрачной акрилатной смолы.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №
408/408-ПГ от 17.12.2012 г.

№ 040645

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, баллы	0	не более 2
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,001	0,01
Дибутилфталат, мг/м ³	менее 0,001	0,1
Диоктилфталат, мг/м ³	менее 0,001	0,02
Акрилонитрил, мг/м ³	менее 0,001	0,03
Спирт метиловый, мг/м ³	менее 0,001	0,5
Метилметакрилат, мг/м ³	менее 0,001	0,01

Область применения: для создания долговечной, стойкой и беспыльной поверхности существующих дозревших или свежих бетонных полов

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Пропитка для бетона TopHard Силер (TopHard Siler)

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)



подпись

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом
гигиены труда

подпись

Ракитин С.А.

Ф. И. О.

Эксперт (эксперты)

подпись

Строкова С. Ю.

